

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Детская школа искусств «Юбилейная»

Место нахождения (адрес) 350004, Российская Федерация, город Краснодар, улица Алма-Атинская, 2

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБОУ ДО ДШИ «Юбилейная» ИНН 2308075394

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта _____.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соотв.	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соотв.	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соотв.	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соотв.	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	нет	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	нет	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	нет	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	нет	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³	К	наличие	нет	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	нет	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	нет	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	нет	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			нет	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	нет	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	нет	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	нет	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	нет	п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	соотв.	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	соотв.	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	соотв.	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	нет	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	да	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.	соотв.	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	соотв.	п. 4.1.8

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	соотв.	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	соотв.	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соотв.	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соотв.	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.		п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соотв.	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соотв.	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соотв.	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	нет	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	нет	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	нет	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	нет	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	нет	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	нет	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	нет	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			нет	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	нет	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	нет	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	нет	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	нет	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	нет	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.	нет	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	соотв.	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соотв.	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соотв.	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	К	наличие	нет	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	нет	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	нет	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	нет	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			нет	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	нет	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	нет	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	нет	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	нет	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	нет	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	нет	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка			нет	
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	соотв.	п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	нет	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	нет	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соотв.	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соотв.	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	нет	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	нет	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соотв.	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соотв.	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	нет	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж ____				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соотв.	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соотв.	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соотв.	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соотв.	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	нет	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	нет	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			нет	
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	нет	п. 5.2.9

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	нет	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	нет	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	нет	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	нет	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие	нет	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	нет	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу³ (в зону оказания услуги):			нет	
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	нет	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	нет	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	нет	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	нет	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	нет	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	нет	п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.	нет	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	нет	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	нет	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	нет	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	нет	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):			нет	
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соотв.	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соотв.	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	нет	п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			нет	
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	нет	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	нет	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	нет	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	нет	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	нет	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж ___				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	нет	п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:			нет	
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	нет	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	нет	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	нет	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	нет	п. 7.1.9
Предприятия торговли			нет	
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	нет	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	нет	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых по-	К	не менее 1	нет	п. 7.4.2

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Стол				
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	нет	п. 7.4.2
Предприятия питания			нет	
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	нет	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	нет	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	нет	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			нет	
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	нет	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	нет	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			нет	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	нет	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	нет	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	нет	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			нет	
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	нет	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	нет	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соотв.	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соотв.	п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соотв.	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соотв.	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соотв.	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соотв.	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж _____				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	1%	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	нет	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соотв.	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	нет	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	нет	п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж _____				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	нет	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	нет	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	нет	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С	наличие	нет	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	соотв.	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории				+
Вход				+
Пути движения				+
Зона оказания услуги				+
Санитарно-гигиеническое помещение				+
Средства информации				+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					+
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« ____ » _____ 20__ г.

Дата составления Паспорта

Директор

подпись

Т.С. Касьянова
Ф.И.О.

Исполнитель
Заместитель директора
по АХР

подпись

Н.А. Попова
Ф.И.О.